



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

<b>Diputación Provincial de SORIA</b>	Municipio: <b>MEDINACELI</b>	Código INE: <b>113</b>	Altitud (m.): 1062  Km2 en el término municipal: 47.85	
	Núcleo: <b>ESTERAS DE MEDINACELI</b>	Código INE: <b>113000601</b>		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
23	175	39	20

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	4.127	1.298	0	50,8	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	0	1.194	0	11,2	12,4
Malo	0	0	0	0,0	2,9
No pavimentado	0	1.075	2.989	38,0	14,7
<b>TOTAL</b>	<b>4.127</b>	<b>3.568</b>	<b>2.989</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(unidades en m2)

Número de viviendas deficitarias: 0

### ALUMBRADO


Nº de puntos	23
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	2
Longitud deficitaria	50

Calidad del servicio: **Bueno**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	M	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Bueno</td> <td style="text-align: center;">Ejecución</td> <td style="text-align: center;">Regular</td> <td style="text-align: center;">Malo</td> </tr> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">599 m</td> <td style="text-align: center;">Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">120 m3</td> <td style="text-align: center;">Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">58,3</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">41,7</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Estado (%)</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </table>							Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	599 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	Capacidad depósitos	120 m3	Estado (%)	58,3	0,0	41,7	0,0	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																				
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	599 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Capacidad depósitos	120 m3	Estado (%)	58,3	0,0	41,7	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0																																		
Año de instalación	1970																																							
Restricciones de agua	NO																																							
Utilización de cisterna	AC																																							

### RED DE DISTRIBUCIÓN



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	433	47,8	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	473	52,2	11,0
Malo	0	0,0	11,6
<b>TOTAL:</b>	<b>906 metros</b>		

Viviendas conectadas:	39
Viviendas no conectadas:	0

#### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

#### AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0
Población estacional:	0

Consumo de invierno (m3/día)	5
Consumo de verano (m3/día)	43
Pérdidas de red	5 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	27

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**


Municipio: **MEDINACELI**  
Núcleo: **ESTERAS DE MEDINACELI**

Código INE: **113**  
Código INE: **113000601**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución						
		Bueno	Regular	Malo				
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	130 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	0	Longitud colectores	306 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal desaguado (m3/año)	4350	Nº de depuradoras	0	Capacidad (m3/año):	0			

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	693	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

**TOTAL: 693 metros**

Viviendas conectadas: 37  
Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 2  
Longitud del déficit (m): 170  
Población residente: 0  
Población estacional: 6

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 2  
Población residente: 0  
Población estacional: 6  
Sistema utilizado: Pozo negro

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE					
Problemas en depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tratamiento Lodos															
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje:					Agricultura sin compostaje:									
	Incinerar:					Vertederos:					Otros:				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso  
VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal  
NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	15,10	3	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	1,00	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.128 m<sup>2</sup>

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	84	0	0	1	0
1	PJNA	331	1	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	511	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	20	0	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	140	1	0	1	0
1	EPSU	42	0	0	1	0

**Total instalaciones núcleo: 8**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso